

INFORMATION zum TRINKWASSER der WVA Matzendorf-Hölles

Datum der Probenahme: 07.04.2025

Probenahmestelle: Ortsnetz Matzendorf, Entnahme Bauhof Florianistraße Nr. 3

Die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse erfolgt gemäß § 6
Trinkwasserverordnung BGBl II Nr.304/2001 i.d.g.F.

Parameter	Einheit	Ergebnis	Parameterwert 2)	Indikatorparameterwert 2)
pH-Wert		7,5	---	$\geq 6,5$ und $\leq 9,5$
Gesamthärte	°dH	18,5	---	---
Carbonathärte	°dH	16,4	---	---
Nitrat	mg/l	18	50	---
Chlorid	mg/l	12	---	200
Sulfat	mg/l	32	---	250
Natrium	mg/l	4,5	---	200
Kalium	mg/l	0,7	---	50
Calcium	mg/l	69,9	---	400
Magnesium	mg/l	37,7	---	150
Pestizide insgesamt	µg/l	Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar.	0,5 für Pestizide insgesamt	---

2) Parameterwert (zulässige Höchstkonzentration) bzw. Indikatorparameterwert (Richtzahl) gemäß 304. Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung-TWV) vom 21. August 2001 in der geltenden Fassung sowie gemäß Österreichischem Lebensmittelbuch, IV. Auflage, Codexkapitel B1 „Trinkwasser“