

## INFORMATION zum TRINKWASSER der WVA Matzendorf-Hölles

Datum der Probenahme: 04.04.2023

Probenahmestelle: Ortsnetz Matzendorf, Entnahme Bauhof Florianistraße Nr. 3

Die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse erfolgt gemäß § 6  
Trinkwasserverordnung BGBl II Nr.304/2001 i.d.g.F.

Parameter	Einheit	Ergebnis	Parameterwert <sup>2)</sup>	Indikatorparameterwert <sup>2)</sup>
pH-Wert		<b>7,6</b>	---	≥ 6,5 und ≤ 9,5
Gesamthärte	°dH	<b>17,6</b>	---	---
Carbonathärte	°dH	<b>15,7</b>	---	---
Nitrat	mg/l	<b>17</b>	50	---
Chlorid	mg/l	<b>15</b>	---	200
Sulfat	mg/l	<b>32</b>	---	250
Natrium	mg/l	<b>4,9</b>	---	200
Kalium	mg/l	<b>0,9</b>	---	50
Calcium	mg/l	<b>66,6</b>	---	400
Magnesium	mg/l	<b>35,8</b>	---	150
Pestizide insgesamt	µg/l	<b>Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar.</b>	0,5 für Pestizide insgesamt	---

<sup>2)</sup> Parameterwert (zulässige Höchstkonzentration) bzw. Indikatorparameterwert (Richtzahl) gemäß 304. Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung-TWV) vom 21. August 2001 in der geltenden Fassung sowie gemäß Österreichischem Lebensmittelbuch, IV. Auflage, Codexkapitel B1 „Trinkwasser“